
Gemeinde Niederrohrdorf

Kanton Aargau

PW Vogelrüti

Auflageprojekt

Situation 1:500



Bauherr	Grundeigentümer	Projektverfasser
----------	----------	----------

Projektnummer: 4035PDG105
Plannummer: 105
Format: 594 x 1050
Dateiname: .../5_.../3.../Sit_PW_Vogelrüti.dwg
Plotfile: -

Art:	Erstellung:	Änderung 1:	Änderung 2:
gezeichnet:	Bln 27.03.2026	Rel 30.06.2026	
geprüft:	Bab 27.03.2026	Bab 30.06.2026	
freigegeben:	Kee 27.03.2026	Kee 30.06.2026	

Beschreibung der letzten Änderung:

PORTA
INGENIEURE + PLANER + GEOMETER
5430 Wettingen
Etzelmatt 5
T 058 580 98 10
wettingen@portaag.ch
www.portaag.ch

Situation:	bestehend	neu
Mischwasser		
Sauberwasser		
Trinkwasser		
Swisscom		
Steuerkabel Trinkwasser		
Schmutzwasser-Druckleitung		
Schmutzwasser Einpflügen		
Elektro		
Sunrise		
Abbruch Leitung		
Belagsersatz		
Instandstellung Grünfläche		
Sondage		


Hydrant 12 aufheben
Anschluss an best. Kontrollschacht
PE110 / NW90 - 79.93 - neue Pumpenleitung
Zielgrube Pflügen Pumpendruckleitung
Zielgrube Pflügen Wasserleitung
Sondage best. Leitungen
Startgrube Pflügen Wasserleitung
PE160 / NW125 - 587.00 -
PE110 / NW90 - 459.82 - neue Pumpenleitung
MW PE63 / NW55 - 70.72 - -9.6% Pumpenleitung
Schlenktiefe min. 1.0m eingepflügt
Anschluss GG40 auf neue Pumpenleitung
Umhängen Hausanschluss
Endgrube 2.00mx2.00m
Startgrube 2.00mx2.00m
Bäume sind zu Schützen
PE110 / NW90 - 82.31 - neue Pumpenleitung
MW PE63 / NW55 - 114.19 - -7.0% Pumpenleitung
neuer Hausanschluss
Höhe unbekannt
OK RW= 425.48m ü.M.
OK MW= 425.38m ü.M.
OK MW= 425.74m ü.M.
OK RW= 425.58m ü.M.
OK RW= 425.30m ü.M.
OK MW= 425.60m ü.M.
OK MW= 425.00m ü.M.
OK RW= Höhe unbekannt
OK MW= 424.88m ü.M.
OK MW= 425.70m ü.M.
PE 40/33 - 40.00m
PE 63/53 - 31.00m
PE 63/53 - 31.00m
PE 63/53 - 31