



## Informationen zum Trinkwasser

---

Gerne informiert der Gemeinderat, vertreten durch die Wasserkommission, die Bevölkerung über die aktuellen Qualitätsmerkmale unseres Trinkwassers, gemäss Bericht des Amtes für Verbraucherschutz, Bereich Lebensmittelkontrolle, vom Mai 2022 wie folgt:

### Trinkwasserqualität

#### Grundwasser:

Die Gesamthärte liegt zwischen 32.9 und 38.6° fH und wird nach schweizerischem Lebensmittelbuch als „hart“ bezeichnet. Der Nitratgehalt bewegt sich zwischen 11 und 24 mg/l, liegt damit unter dem Toleranzwert, und hält das angestrebte Qualitätsziel von 25 mg/l ein. Die chemischen und mikrobiologischen Ansprüche an Trinkwasser gemäss Hygieneverordnung werden erfüllt.

#### Quellwasser:

Der Nitratgehalt der Quellen liegt bei 11 – 24 mg/l und die Gesamthärte bei 32.9 – 38.6° fH. Das Quellwasser wird mit einer UV-Anlage behandelt.

### Trinkwassergewinnung

Im vergangenen Jahr konnten 91 % aus den Grundwasservorkommen Bodenmatt, Torfmoos und Mülimatt gewonnen werden. 9 % stammte aus der Quelle Rotrisch von Oberrohrdorf.

### Auskünfte

Weitere Auskünfte erteilt der Brunnenmeister, Thomas Meier (079 531 11 66), gerne.

### Trinken Sie „Hahnenburger“!

Trinkwasser, wie Ihre Wasserversorgung es in bester Qualität und zu einem äusserst günstigen Preis liefert, ist der ideale Durstlöscher und wichtigster Nährstoff überhaupt. In diesem Sinne: Wohl bekomm's!

Niederrohrdorf, im Juli 2022

Gemeinderat, Wasserkommission und Brunnenmeister